



GASCONTROL POLSKA

Gascontrol Polska Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 60, 43-267 Suszec
REGON: 240831590 NIP: 206 0000996
tel: +48 32 448 34 08 fax: +48 32 210 00 09
e-mail: biuro@gascontrol-polska.pl

www.gascontrol-polska.pl

PIS/754/2014

Suszec, 07.11.2014 r.

**„Irex – Gaz” Sp. z o.o.
ul. Kochłowska 10
41-506 Chorzów**

REFERENCJE

GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. potwierdza, że firma „Irex – Gaz” Sp. z o.o., ul. Kochłowska 10, 41-506 Chorzów, NIP 627-24-24-450, wykonała należycie na naszą rzecz w okresie od marca do października 2014 roku prefabrykację stacji redukcyjnej I stopnia wraz z włączeniem do gazociągów wlotowego DN150 PN 6,3 MPa oraz wylotowego DN300 PN 2,5 MPa.

Parametry stacji:

Przepustowość stacji	Q = 6300 Nm ³ /h
Minimalna przepustowość stacji	Q _{min} = 300 Nm ³ /h
Maksymalne ciśnienie robocze	MOP = 3,7 MPa
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	P _s = 3,89 MPa
Minimalne ciśnienie wlotowe gazu	P _{1min} = 2,6 MPa
Maksymalne ciśnienie wlotowe gazu	P _{1max} = 3,7 MPa
Nominalne ciśnienie wylotowe gazu	P _{2normal} = 0,6 MPa
Maksymalne ciśnienie wylotowe gazu	P _{2max} = 0,7 MPa
Minimalne ciśnienie wylotowe gazu	P _{2min} = 0,47MPa

Oświadczamy, że w/w zadania wykonane zostały rzetelnie, z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami branżowymi, jak również z wymaganiami inwestora a także z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm.

Z poważaniem,

GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o.
Dyrektor Działu Techniczno-Handlowego


Kamil Haratyk